

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HD-4662-205/19

Konin, dnia 21 listopada 2019 r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez pracowników Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:

Alicję Glinkę, nr up. 358/2019, Joannę Beling, nr up. 359/2019
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin,
tel. 63 2497220, email: rektorat@konin.edu.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin,
tel. 63 2497220, email: rektorat@konin.edu.pl

Kontrolowany obiekt jest uczelnią publiczną prowadzącą kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
Danuta Rakowska, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, tel. 63 2497220, email: rektorat@konin.edu.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6652279617

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Danuta Rakowska, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Anna Kruszyńska, Kierownik Administracyjno - Gospodarczy, tel. 604192422,
e-mail: anna.kruszyńska@konin.edu.pl
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 21 listopada 2019 r., godz. 10.00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: kontrolowana uczelnia jest uczelnią publiczną

4. Data i godzina zakończenia kontroli 21 listopada 2019 r., godz. 12.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli kontrola sanitarna bieżąca planowana w zakresie oceny wyposażenia technicznego budynku, mikroklimatu pomieszczeń, oceny stanu technicznego pomieszczeń dydaktycznych, higieniczno-sanitarnych, warunków do utrzymania higieny osobistej, oceny terenu uczelni, gromadzenia odpadów stałych, oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, oceny stanu sanitarno-higienicznego otoczenia oraz pomieszczeń.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
termometr P/S/K/15-01/ON.HD, aparat fotograficzny SP/K/01-01/ON.HD, dalmierz SP/K/17-01/ON.HD, skaner SP/K/13-01/ON.HD
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary ~~badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych~~ **
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* zapis obrazu
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
protokół okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 985/19 z dnia 26.09.2019 r.
protokół pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego Nr 115/2017 z dnia 12.10.2017 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - dokumentacja medyczna personelu,
 - protokół okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 985/19 z dnia 26.09.2019 r.
 - protokół sporządzony w wyniku kontroli półrocznej okresowej budynku Nr 001/04/2019/TML z dnia 23.04.2019 r.
 - protokół pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego Nr 115/2017 z dnia 12.10.2017 r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - wydruki zdjęć wykonanych podczas kontroli - załącznik Nr 2
 - skan protokołu okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 985/19 z dnia 26.09.2019 r. - załącznik Nr 3
 - skan protokołu sporządzonego w wyniku kontroli półrocznej okresowej budynku Nr 001/04/2019/TML z dnia 23.04.2019 r. - załącznik Nr 4
 - skan protokołu pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego Nr 115/2017 z dnia 12.10.2017 r.
 - załącznik Nr 5
 - wykaz pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Przyjaźni 1 - załącznik Nr 6
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/11

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowana Uczelnia została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 76 poz. 497). Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu dzisiejszym skontrolowano pomieszczenia w budynku przy ul. Przyjaźni 1. W budynku mieści się Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych.

Katedry: Katedra Nauk Ekonomicznych oraz Katedra Nauk Technicznych.

Kontrolowany budynek w roku 1998 został zaadaptowany na potrzeby uczelni z budynku o przeznaczeniu administracyjno-biurowym.

W budynku wydzielono główną część dydaktyczną - segment A, w którym mieści się 16 sal dydaktycznych oraz segment B, gdzie mieszczą się aula duża, aula mała, 6 sal dydaktycznych, siłownia oraz sala fitness.

Liczba studentów Uczelni ogółem 1514, w tym 1189 studentów stacjonarnych i 325 niestacjonarnych. Z budynku przy ul. Przyjaźni 1 korzysta 458 studentów stacjonarnych oraz 200 studentów niestacjonarnych.

Liczba personelu ogółem 194, w tym 124 pracowników dydaktycznych i 70 osób personelu administracyjno - gospodarczego. Z budynku przy ul. Przyjaźni 1 korzysta 35 pracowników dydaktycznych oraz 36 osób personelu administracyjno - gospodarczego. Pracownicy posiadają dokumentację wydaną na podstawie przepisów ustawy Kodeks Pracy, zaświadczenia znajdują się w aktach osobowych,

- a) zajęcia dla studentów odbywają się w salach wykładowych, ćwiczeniowych oraz seminaryjnych. Budynek dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności użytkowników.

Pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości, za wyjątkiem sal zajęć znajdujących się na I piętrze budynku B: nr 101B i 108B - 2,85 m, nr 102B i 103B - wysokość 2,58 m. Zgodnie z rozkładem zajęć w semestrze, w ww. salach czas pobytu tej samej grupy studentów wynosi nie więcej niż przebywa 1,5 godziny dziennie, sale są zajmowane 2 - 3 razy w tygodniu.

Poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku za wyjątkiem siłowni oraz sali fitness wraz z zapleciami sanitarnymi, wysokość pomieszczeń wynosi 2,7 m. W wymienionych pomieszczeniach zapewniono klimatyzację (obiekt posiada postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 21.01.2000 r. na użytkowanie pomieszczeń pod warunkiem zastosowania klimatyzacji w tych pomieszczeniach). Sufity, ściany, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

W roku 2017 w budynku przeprowadzono prace remontowe, w tym: termomodernizację budynku, wymianę oświetlenia, remont sanitariatów oraz malowanie części pomieszczeń,

- b) wyposażenie techniczne budynku: zapewniona bieżąca zimna woda oraz bieżąca ciepła woda, dokonano pomiaru temperatury wody przy 3 umywalkach do mycia rąk w sanitariatach dla studentów, temperatura wody wynosiła 45 stopni C. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji centralnej, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej,
- c) mikroklimat pomieszczeń: we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych zapewniona wentylacja grawitacyjna, w auli o pojemności 450 osób w budynku B wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. W ustępach ogólnodostępnych wentylacja grawitacyjna, za wyjątkiem sanitariatów dla kobiet i mężczyzn na parterze budynku A oraz sanitariatów przy szatni w budynku B - wentylacja mechaniczna. W sanitariatach dla kobiet i dla mężczyzn znajdujących się obok sali zajęć Nr 108B brak wentylacji w kabinach ustępowych, wentylację grawitacyjną zapewniono w przedsionkach. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Temperatura pomieszczeń właściwa, dokonano pomiaru temperatury w 3 salach dydaktycznych, temperatura wynosiła 21 - 24 stopnie C. Oświetlenie sztuczne zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach, punkty świetlne zaopatrzone

w osłony. Przedłożono protokół Nr 115/2017 z wynikami pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego przeprowadzonych w dniu 12.10.2017 r. - oświetlenie prawidłowe. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem,

- d) sale wykładowe/ćwiczeniowe/seminaryjne: w obiekcie wydzielone są pomieszczenia dydaktyczne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu.

Sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa. W budynku przy ul. Przyjaźni 1 nie stosuje się niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych,

- e) szatnia: odzież wierzchnia przechowywana w szatni ogólnej usytuowanej w piwnicy budynku B,

- f) pomieszczenia sanitarne: oddzielne dla kobiet i mężczyzn, wyposażone w środki higieny osobistej: suszarki do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach, mydło w płynie w podajnikach, papier toaletowy na zawieszkach. Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci, posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie, pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane

- g) pomieszczenia porządkowe: środki do utrzymania higieny oraz środki czystości przechowywane w magazynie znajdującym się na parterze budynku, sprzęt porządkowy przechowywany w magazynkach znajdujących się na klatce schodowej budynku A. W magazynkach zniszczone wykładziny podłogowe, brak oblistwowania podłóg oraz brak wentylacji,

- h) warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: zajęcia dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych odbywają się w siłowni, sali aerobiku oraz poza obiektem: basen miejski, hala sportowa MOSiR, sala gimnastyczna w budynku Uczelni przy ul. Wyszyńskiego 35, blok oraz teren sportowy przy ul. Popiełuszki 4; obiekty pod stałym nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Koninie,

- i) system I-jej pomocy: w obiekcie (na portierni, w salach, gdzie prowadzone są zajęcia dla studentów oraz w pomieszczeniu siłowni) znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy,

- j) teren szkoły wyższej: nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona, otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone; odpady stałe gromadzone w kontenerach zamykanych i szczelnych, miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3m od granicy z sąsiednią działką, miejsce składowania odpadów i pojemniki w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym,

- k) palenie tytoniu: na terenie placówki przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie placówki,

- l) otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni utrzymane w czystości i porządku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

a) z Kierownikiem Administracyjno - Gospodarczym uzgodniono zapewnienie wentylacji w kabinach ustępowych sanitariatów znajdujących się przy sali zajęć Nr 108 B w terminie do dnia 30.09.2020 r.,

b) zalecono zapewnienie wentylacji oraz doprowadzenie do właściwego stanu technicznego podłóg w magazynkach porządkowych znajdujących się na klatce schodowej budynku A.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy **
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono ** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono **

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ~~nie nałożono~~/~~nałożono~~ ** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~ **

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Danuta Rakowska

Druszyńska Anne

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Alicja Glinke

Joanna Beling

(czytelny podpis kontrolujących)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 22. 11. 2019,

KANCLERZ
PWSZ w Koninie

mgr Danuta Rakowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

F/HDM/11 Ocena stanu sanitarnego szkoły wyższej- załącznik nr 1

(nazwa/nr)

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić