

Wpł. dnia 23.08.2022 L. dz. 397/22(P)  
Skierowano do Kanclerz  
Podpis



Konin, dnia 19 sierpnia 2022 r.

**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Koninie**

MZ.5260.1.1.2022

**DECYZJA**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.)

**nakazuję**

Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin

**wykonanie następujących obowiązków:**

Obowiązek nr 1:

**Dokonać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Domu Studenta Nr 1 Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin. Osoba dokonująca aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.**

Podstawa prawna obowiązku nr 1:

- art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o ochronie przeciwpożarowej”,
- § 6 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 8 lit. g oraz i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) – zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków”.

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustalą na: 31 października 2022 r.

Obowiązek nr 2:

**Oznakować znakiem zgodnym z Polską Normą miejsce usytuowania ręcznych ostrzegawczy pożarowych uruchamiających system sygnalizacji pożarowej w budynku Domu Studenta Nr 1 Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin.**



## Podstawa prawna obowiązku nr 2:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4 i 5 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*,
- § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*,

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustaliam na: 30 września 2022 r.

### **Uzasadnienie**

W dniu 28 czerwca 2022 r. na podstawie upoważnienia z dnia 20 czerwca 2022 r. znak MZ.5260.1.1.2022 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w budynku Domu Studenta Nr 1 Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin, funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Koninie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 28 czerwca 2022 r. znak MZ.5260.1.1.2022. Protokół został podpisany przez Panią Annę Kruszyńską – zastępcę kanclerza – kierownika administracyjno-gospodarczego, która podpisała go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek, ma następującą charakterystykę pożarową:

- jest to obiekt trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni całkowitej 2188,55 m<sup>2</sup> oraz kubaturze 12312,5 m<sup>3</sup>,
- stanowi trzy strefy pożarowe: nr 1 zakwalifikowaną do kategorii ZL V zagrożenia ludzi o powierzchni 2998 m<sup>2</sup>; nr 2 – PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ /m<sup>2</sup> i powierzchni 48 m<sup>2</sup>; nr 3 – PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ /m<sup>2</sup> i powierzchni 35 m<sup>2</sup>,
- budynek o wysokości 10 m, co kwalifikuje go do grupy wysokości budynków niskich (N).

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- 1) brak wymaganych elementów w części graficznej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- 2) część opisowa instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie została zaktualizowana o ekspertyzę techniczną i postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
- 3) niesprawna instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (usterki w protokole z przeglądu instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego),
- 4) miejsca lokalizacji ręcznych ostrzegaczy pożarowych nie zostały oznakowane.

Strona w dniu 12 lipca 2022 r. przesłała do tut. komendy protokół potwierdzający usunięcie nieprawidłowości nr 3, dotyczącej niesprawnej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

W związku ze stwierdzeniem i nieusunięciem ww. nieprawidłowości opisanych w pkt. 1, 2 i 4, pismem z dnia 19 lipca 2022 r. znak MZ.5260.1.1.2022 zawiadomiłem właściciela budynku Akademię Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.



Strona w trakcie postępowania nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań.

W związku z nieusunięciem ww. nieprawidłowości opisanych w pkt. 1, 2 i 4 nakazałem wykonanie obowiązków, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji.

Odnosząc się do sentencji przedmiotowej decyzji informuję, co następuje.

#### Ad obowiązek nr 1

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest zbiorem podstawowych i niezbędnych informacji, potrzebnych nie tyle w momencie powstania pożaru, co informacji i umiejętności pozwalających na zapobieżeniu jego powstania lub rozprzestrzeniania się. Instrukcja, o której mowa powyżej zawiera m.in. takie elementy, jak: warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem, sposób poddawania przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane, sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi, plany graficzne obiektu z uwzględnieniem m.in. warunków ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu ppoż., sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Zapoznanie się z jej treścią daje dostęp do podstawowych informacji na temat postępowania w sytuacji powstania pożaru oraz jak ograniczyć jego skutki. Konieczność opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej zakres wynika z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono, że przedstawiona do wglądu instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu Studenta Nr 1 Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, z maja 2018 r., aktualizowana w sierpniu 2021 r. nie zawierała wymaganych elementów w części graficznej, tj. podziału obiektu na strefy pożarowe, miejsc usytuowania hydrantów wewnętrznych, miejsc usytuowania urządzeń ppoż. oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż. Ponadto część opisowa instrukcji nie została zaktualizowana o ekspertyzę techniczną i Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W sposób jednoznaczny wynika z powyższego fakt konieczności uzupełnienia, a co za tym idzie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego stanowi czynność z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej* i wymaga od autora wiedzy specjalistycznej w przedmiotowym obszarze. Zgodnie z art. 4 § 2 oraz 2a i 2b *ustawy o ochronie przeciwpożarowej* autor powinien posiadać jedno z następujących kwalifikacji: posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa, mieć ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa



w specjalności inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

#### Ad obowiązek nr 2

Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Domu Studenta Nr 1 Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, wykazały nieprawidłowości w zakresie braku oznakowania miejsc lokalizacji przycisków ręcznych ostrzegaczy pożarowych systemu sygnalizacji pożarowej.

Jednym, z podstawowych obowiązków właściciela obiektu z zakresu bezpieczeństwa jest oznakowanie znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi tj. przycisków ręcznych ostrzegaczy pożarowych systemu sygnalizacji pożarowej. Nakazuje to § 4 ust. 2 pkt. 4 lit. c *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości poprzez:

- 1) dokonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- 2) oznakowanie przycisków ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

z następujących względów. Przede wszystkim wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Jednocześnie wykonanie obowiązków jest możliwe technicznie, gdyż nie wymaga prowadzenia prac budowlano-remontowych, związanych z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, o których mowa w przepisach odrębnych.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac.

Ponadto informuję, że określając termin realizacji decyzji oraz uzależniając ten termin od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Stronę zobowiązaną do usunięcia stwierdzonych uchybień określono na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*, zgodnie z którymi, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej dla budynku Domu Studenta Nr 1 Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, zlokalizowanego przy ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin, spoczywa na właścicielu budynku, tj. Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 11a ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
*M. Pilarski*  
bryg. mgr inż. Maciej Pilarski

#### Otrzymują:

1. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

AŚ