

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HD.191.2022

Konin, dnia 11.10.2022

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez pracownika Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Joannę Beling, nr up. 205/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin,
tel. 63 249-72-00, email: rektorat@konin.edu.pl

(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kontrolowany obiekt jest uczelnią publiczną zawodową prowadzącą kształcenie w systemie stacjonarnym/niestacjonarnym dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.

(pełna nazwa adres telefon faks poczta elektroniczna rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Rektor dr hab. Artur Zimny, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

(imię i nazwisko pełna nazwa (inwestor organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymieniść wszystkich współników))

Danuta Rakowska, Kanclerz Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

(adres zamieszkania siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników telefon faks poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6652279617 /311000031

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Rektor dr hab. Artur Zimny, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

(imię i nazwisko stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy

(imię i nazwisko stanowisko dane upoważniającego data wydania upoważnienia nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Dorota Kaczmarek- obserwator - Starszy Asystent w PSSE w Koninie

Anna Kruszyńska - kierownik administracyjno-gospodarczy

(imię i nazwisko stanowisko inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 11.10.2022 godz 10.40

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: zgodnie z art. 425 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) wykonywanie przez uczelnię zadań, o których mowa w art. 11 ustawy oraz prowadzenie działalności sportowej,

rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

4. Data i godzina zakończenia kontroli 11.10.2022 godz. 12.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli kontrola sanitarna bieżąca planowana w zakresie oceny wyposażenia technicznego budynku, mikroklimatu pomieszczeń, oceny stanu technicznego pomieszczeń dydaktycznych, higieniczno-sanitarnych, warunków do utrzymania higieny osobistej, oceny terenu uczelni, gromadzenia odpadów stałych, oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, oceny stanu sanitarno-higienicznego otoczenia oraz pomieszczeń.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
termometr P/S/K/15-01/ON.HD, aparat fotograficzny SP/K/01-01/ON.HD, dalmierz SP/K/17-01/ON.HD, K/16-01/ON.HD, skaner SP/K/13-01/ON.HD
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* zapis obrazu
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
protokół okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 886/22 z dnia 19.09.2022 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
protokół okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 886/22 z dnia 19.09.2022 r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
- wydruki zdjęć wykonanych podczas kontroli - załącznik Nr 3
- skan protokołu okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 886/22 z dnia 19.09.2022 r.
- załącznik Nr 4
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/11, F/HDM/12

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Kontrolowana Uczelnia została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 76 poz. 497), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 26, poz. 283).
Jako Akademia Nauk Stosowanych w Koninie działa od 1 marca 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz.U. poz. 136). Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
Zajęcia dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbywają się w budynkach przy ulicach: kard. Stefana Wyszyńskiego 3C, kard. Stefana Wyszyńskiego 35, Przyjaźni 1, ks. J. Popiełuszki 4.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Przedmiotem kontroli jest budynek przy ul. Wyszyńskiego 35.

W budynku mieści się Wydział Społeczno - Techniczny Kierunki Techniczne. Budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej został przejęty przez PWSZ w Koninie w roku 2015 i po przeprowadzeniu prac remontowych oraz konserwacji pomieszczeń rozpoczął działalność. W roku 2020 r. przeprowadzono termomodernizację budynku, zamontowano windę osobową, przeprowadzono remont kapitalny sanitariatów dla studentów i personelu oraz korytarza na II piętrze budynku.

Liczba studentów korzystających z obiektu 210, są to studenci stacjonarni i niestacjonarni. Liczba studentów korzystających z obiektu jednocześnie około 100. Liczba personelu 13, w tym 10 wykładowców i 3 pracowników administracyjnych,

- a) budynek dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności użytkowników (podjazd, winda oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych). Pomieszczenia dydaktyczne spełniają wymagania w zakresie wysokości. Poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się conajmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku. Sufity, ściany, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym,
 - b) wyposażenie techniczne budynku: zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda, dokonano pomiaru temperatury wody termometrem elektronicznym przy umywalkach do mycia rąk w sanitariatach dla kobiet i mężczyzn na parterze budynku, temperatura wynosiła 40 stopni C. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji centralnej, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej,
 - c) mikroklimat pomieszczeń: we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna, w ustępach ogólnodostępnych zapewniona wentylacja grawitacyjna wspomaganą mechanicznie. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Temperatura pomieszczeń właściwa, dokonano pomiaru temperatury w 4 salach zajęć, temperatura wynosiła 21 - 23 stopnie C. Oświetlenie sztuczne zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach, punkty świetlne zaopatrzone w osłony. W lutym 2013 r. przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (zleceniodawcą była Szkoła Podstawowa Nr 5), protokół z dnia 12.04.2013 r. - oświetlenie prawidłowe (wg oświadczenia osoby uczestniczącej w kontroli od czasu pomiarów instalacja oświetleniowa nie uległa zmianie). Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem,
 - d) sale wykładowe/ćwiczeniowe/seminaryjne: w obiekcie wydzielone są niżej wymienione pomieszczenia dydaktyczne:
 - 1 sala wykładowa na 52 osoby, wyposażona w rzutnik pisma, wiszący ekran i projektor multimedialny,
 - 10 sal ćwiczeniowych mogących pomieścić jednorazowo od 15 do 44 studentów, wyposażonych w rzutniki pisma, ekrany wiszące, projektory multimedialne,
 - 2 sale komputerowe na 15 i 16 stanowisk z pełnym dostępem do internetu, z czego jedna wyposażona w tablicę multimedialną,
 3 pracownie specjalistyczne:
 - laboratorium elektrotechniki i elektroniki, podstaw automatyki, automatyzacji robotyzacji,
 - laboratorium metrologii warsztatowej i sytemów pomiarowych oraz laboratorium metaloznawstwa i obróbki cieplnej,
 - laboratorium mechaniki płynów, termodynamiki technicznej i fizyki (dwie sale 3T,4T)
- Sprzęt i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa. Nie stosuje się niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. Studentów zapoznano z zasadami i przepisami bhp w pracowniach i laboratoriach oraz udostępniono instrukcje bhp,
- e) szatnia: odzież wierzchnia przechowywana w szatni ogólnej (pomieszczenie usytuowane w pobliżu wejścia do budynku),

- f) pomieszczenia sanitarne: oddzielne dla kobiet i mężczyzn, wyposażone w środki higieny osobistej: ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach, mydło w płynie w podajnikach, papier toaletowy na zawieszkach. Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci, posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie, pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane,
- g) pomieszczenia porządkowe: budynek oraz otoczenie sprzątane przez pracowników uczelni,
- h) warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: w budynku uczelni jest wydzielony zespół sportowy, w skład którego wchodzi: sala gimnastyczna o powierzchni 177m², zaplecze sanitarne dla personelu, magazyn sprzętu sportowego, zespoły sanitarne dla kobiet i mężczyzn (szatnie, natryskownie, umywalnie, sanitariaty). Stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia dobry, placówka boisk nie posiada,
- i) system I-iej pomocy: w obiekcie, we wszystkich salach, w których odbywają się zajęcia znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy,
- j) teren szkoły wyższej: nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona; odpady stałe gromadzone w kontenerach zamykanych i szczelnych, miejsca gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków oraz co najmniej 3m od granic z sąsiednimi działkami, miejsce składowania odpadów i kontenery w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym,
- k) palenie tytoniu: na terenie placówek przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie placówek,
- l) otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni utrzymane w czystości i porządku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.).

- uczelnia posiada aktualne wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie obiektów,
- przy wejściach do budynków uczelni jest możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji,
- sale, części wspólne (korytarze) są regularnie wietrzone.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~ **
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono ** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono **

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. /nałożono
nie nałożono/~~nałożono~~ ** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała **

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Droste Koanowice

Krawczyńska Anna

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Janna Beling

(czytelny podpis kontrolujących)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17.10.2022 r.

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W KONINIE

ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63 249 72 00

REKTOR
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
W KONINIE

dr hab. Artur Zimny, prof. ANS

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

F/HDM/11 Ocena stanu sanitarnego szkoły wyższej - załącznik nr 1,

F/HDM/12 Ocena stanu sanitarnego bloków i terenów sportowych w szkołach wyższych -
załącznik nr 2,

(nazwa nr)

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić