

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON-HD.223.2023

Konin, dnia 24 października 2023 r.
(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez pracownika Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Joannę Beling, nr up. 302/2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin,
tel. 63 249-72-00, email: rektorat@konin.edu.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin,
tel. 63 249-72-00, email: rektorat@konin.edu.pl

Kontrolowany obiekt jest uczelnią publiczną prowadzącą kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Rektor dr hab.Artur Zimny, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Danuta Rakowska, Kanclerz Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6652279617 /311000031

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Rektor dr hab.Artur Zimny, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Dorota Kaczmarek- obserwator - Starszy Asystent w PSSE w Koninie

Anna Kruszyńska, Kierownik Administracyjno - Gospodarczy, tel. 604192422,

e-mail: anna.kruszynska@konin.edu.pl

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 23 października 2023 r., godz. 10.00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: zgodnie z art. 425 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) wykonywanie

przez uczelnię zadań, o których mowa w art. 11 ustawy oraz prowadzenie działalności sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

4. Data i godzina zakończenia kontroli 23 października 2023 r., godz. 13.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli kontrola sanitarna bieżąca w zakresie oceny: budynku; wyposażenia technicznego budynku; mikroklimatu pomieszczeń; stanu technicznego pomieszczeń dydaktycznych, higieniczno-sanitarnych, warunków do utrzymania higieny osobistej; warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego; systemu I pomocy; terenu uczelni; gromadzenia odpadów stałych; przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; stanu sanitarno-higienicznego otoczenia oraz pomieszczeń.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
termometr P/S/K/15-01/ON.HD, aparat fotograficzny SP/K/01-01/ON.HD, dalmierz SP/K/17-01/ON.HD, skaner SP/K/13-01/ON.HD
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary ~~badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych~~ **
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* zapis obrazu
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - protokół okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 251/2023 z dnia 14.09.2023 r.
 - protokół pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego Nr 115/2017 z dnia 12.10.2017 r.
 - protokół z przeglądu klimatyzacji z dnia 19.05.2023 r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - dokumentacja medyczna personelu,
 - protokół okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 251/2023 z dnia 14.09.2023 r.,
 - protokół sporządzony w wyniku kontroli półrocznej i rocznej okresowej budynku Nr 001/04/2023/TML z dnia 25.04.2023 r.,
 - protokół pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego Nr 115/2017 z dnia 12.10.2017 r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - wydruki zdjęć wykonanych podczas kontroli - załącznik Nr 2,
 - skan protokołu okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych Nr 251/2023 z dnia 14.09.2023 r. - załącznik Nr 3,
 - skan protokołu sporządzonego w wyniku kontroli półrocznej i rocznej okresowej budynku Nr 001/04/2023/TML z dnia 25.04.2023 r. - załącznik Nr 4,
 - protokół z przeglądu klimatyzacji z dnia 19.05.2023 r. - załącznik Nr 5
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/11

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowana Uczelnia została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 76 poz. 497, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (Dz.U. Nr 26, poz. 283).

Jako Akademia Nauk Stosowanych w Koninie działa od 1 marca 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz.U. poz. 136). Nadzór nad Uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Zajęcia dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbywają się w budynkach w Koninie przy ulicach: kard. Stefana Wyszyńskiego 3C, kard. Stefana Wyszyńskiego 35, Przyjaźni 1, ks. J. Popiełuszki 4.

Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2023/24 - 1715 osób.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu dzisiejszym skontrolowano pomieszczenia w budynku przy ul. Przyjaźni 1, w którym mieści się Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych.

Katedry: Katedra Nauk Ekonomicznych oraz Katedra Nauk Technicznych.

Kontrolowany budynek w roku 1998 został zaadaptowany na potrzeby uczelni z budynku o przeznaczeniu administracyjno-biurowym. W roku 2017 w budynku przeprowadzono prace remontowe, w tym: termomodernizację budynku, wymianę oświetlenia, remont sanitariatów oraz malowanie części pomieszczeń. W roku 2021 przeprowadzono remont polegający na dostosowaniu budynku do obecnie obowiązujących przepisów PPOŻ.

W budynku wydzielono główną część dydaktyczną - segment A, w którym mieści się 16 sal dydaktycznych oraz segment B, gdzie mieszczą się aula, sala gimnastyczna, 6 sal dydaktycznych, siłownia oraz sala fitness.

Liczba studentów Uczelni ogółem 1715, w tym 1128 studentów stacjonarnych i 587 niestacjonarnych. Z budynku przy ul. Przyjaźni 1 korzysta 300 studentów stacjonarnych oraz 200 studentów niestacjonarnych.

Liczba personelu ogółem 202, w tym 132 pracowników dydaktycznych i 70 osób personelu administracyjno - gospodarczego. Z budynku przy ul. Przyjaźni 1 korzysta 48 pracowników w tym, 10 pracowników dydaktycznych oraz 38 osób personelu administracyjno - gospodarczego. Pracownicy posiadają dokumentację wydaną na podstawie przepisów ustawy Kodeks Pracy, zaświadczenia znajdują się w aktach osobowych.

Kontrolą objęto: wszystkie sale dydaktyczne, aulę, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie porządkowe, pion sportowy, szatnię, otoczenie budynku,

- a) zajęcia dla studentów odbywają się w salach wykładowych, ćwiczeniowych oraz seminaryjnych. Budynek dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności użytkowników.

Pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości, za wyjątkiem sal zajęć znajdujących się na I piętrze budynku B: nr 101B i 108B - 2,85 m, nr 102B - wysokość 2,58 m. Zgodnie z rozkładem zajęć w semestrze, w ww. salach czas pobytu tej samej grupy studentów wynosi nie więcej niż 1,5 godziny dziennie, sale są zajmowane 2 - 3 razy w tygodniu.

Poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku za wyjątkiem siłowni oraz sali fitness wraz z zapleciami sanitarnymi, wysokość pomieszczeń wynosi 2,7 m. W wymienionych pomieszczeniach zapewniono klimatyzację (obiekt posiada postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 21.01.2000 r. na użytkowanie

pomieszczeń pod warunkiem zastosowania klimatyzacji w tych pomieszczeniach). Sufity, ściany, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym,

- b) wyposażenie techniczne budynku: zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda, dokonano pomiaru temperatury wody przy 3 umywalkach do mycia rąk w sanitariatach dla studentów, temperatura wody wynosiła 45 stopni C. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji centralnej, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej,
- c) mikroklimat pomieszczeń: we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych zapewniona wentylacja grawitacyjna, w auli o pojemności 450 osób w budynku B wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. W ustępach ogólnodostępnych wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. W sanitariatach dla kobiet i dla mężczyzn znajdujących się obok sali zajęć Nr 108B brak wentylacji w kabinach ustępowych, wentylację grawitacyjną zapewniono w przedsionkach. Na podstawie protokołu Nr 251/2023 z dnia 14.09.2023 r. z okresowej kontroli sprawności przewodów i połączeń wentylacyjnych sporządzonego przez mistrza kominarskiego stwierdzono, iż w obiekcie drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych jest prawidłowa. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Temperatura pomieszczeń właściwa, dokonano pomiaru temperatury w 5 salach dydaktycznych, temperatura wynosiła 21 - 22 stopnie C. Oświetlenie sztuczne zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach, punkty świetlne zaopatrzone w osłony. Przedłożono protokół Nr 115/2017 z wynikami pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego przeprowadzonych w dniu 12.10.2017 r. - oświetlenie prawidłowe. Armatura świetlna jarzeniowa czynna we wszystkich skontrolowanych pomieszczeniach. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem,
- d) sale wykładowe/ćwiczeniowe/seminaryjne: w obiekcie wydzielone są pomieszczenia dydaktyczne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu.
Sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa. W budynku przy ul. Przyjaźni 1 nie stosuje się niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych,
- e) szatnia: odzież wierzchnia przechowywana w szatni ogólnej usytuowanej w piwnicy budynku B,
- f) pomieszczenia sanitarne: oddzielne dla kobiet i mężczyzn, wyposażone w środki higieny osobistej: suszarki do rąk lub ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach, mydło w płynie w podajnikach, papier toaletowy na zawieszkach. Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci; posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie; pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Urządzenia higieniczno-sanitarne w pełnej sprawności technicznej, w drzwiach do kabin ustępowych sprawne samozamykacze, wpusty podłogowe drożne. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane,
- g) pomieszczenia porządkowe: środki do utrzymania higieny oraz środki czystości przechowywane w magazynie porządkowym znajdującym się na parterze budynku. Pomieszczenie wentylowane, wyposażone w regały, uchwyty na szczotki,
- h) warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: zajęcia dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych odbywają się w siłowni, sali aerobiku oraz poza obiektem: basen miejski, hala sportowa MOSiR, sala gimnastyczna w budynku Uczelni przy ul. Wyszyńskiego 35, blok oraz teren sportowy przy ul. Popiełuszki 4; obiekty pod stałym nadzorem PPIS w Koninie,
- i) system I-jej pomocy: w obiekcie (na portierni, w salach, gdzie prowadzone są zajęcia dla studentów oraz w pomieszczeniu siłowni) znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy; apteczki wyposażone w środki opatrunkowe (kompresy jałowe, zestaw plastrów, gaza opatrunkowa, bandaż zwykły, bandaż elastyczny), rękawiczki jednorazowe, nożyczki oraz preparat do odkażania rąk,

- j) teren szkoły wyższej: nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona, otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone; budynek nieogrodzony; odpady stałe gromadzone w kontenerach zamykanych i szczelnych, miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3m od granicy z sąsiednią działką, miejsce składowania odpadów i pojemniki w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, w dniu kontroli nieprzepełnione. W dniu kontroli nie stwierdzono na terenie wokół budynku odpadów a w szczególności odchodów zwierzęcych,
- k) palenie tytoniu: na terenie placówki przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie placówki, nie wyczuło dymu,
- l) otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni utrzymane w czystości i porządku.

W trakcie kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną, na wykonanie której osoba uczestnicząca w kontroli wyraziła zgodę.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~ **
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono ** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono **
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ~~nie nałożono~~/~~nałożono~~ ** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~ **
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Donata Kaczmarek *Imaginie Anna* *Donata Rakowska*
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Joanna Belling
 (czytelny podpis kontrolującego)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 31.10.2023 r.

**KANCLERZ
 ANS W KONINIE**
[Podpis]
 mgr Danuta Rakowska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

F/HDM/11 Ocena stanu sanitarnego szkoły wyższej- załącznik nr 1
 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić